

STŘEDNÍ  
**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje**  
**se sídlem v Ústí nad Labem**

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

č.j.: KHSUL 53208/2018

khsues1139342

**PROTOKOL o kontrole**

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

**1. Pravomoc k výkonu kontroly:**

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

**2. Kontrolující** (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

**Lenka Střelková**

**číslo služebního průkazu: 0178**

**Vedoucí kontrolní skupiny** (jméno, příjmení): **Lenka Střelková**

**Přizvané fyzické osoby** (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) a **důvod jejich přizvání**: Marie Červenková - Pověření pro přizvané osoby č.j. KHSUL 46752/2018 ze dne 2.10.2018, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Provedení odběru vzorku pitné vody.

**3. Místo kontroly** (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Odběr byl proveden v objektu:

**Velký Šenov, DPS Leopoldova č.p. 583 - zasedací místnost - kuchyňka - dřez - vodovodní baterie**

**4. Kontrolovaná osoba:**

**právnícká osoba** (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

**právnícká osoba** (obchodní firma/název a právní forma, sídlo, IČO):

**Středisko bytového a místního hospodářství města Velký Šenov**

**Šluknovská 46**

**407 78 Velký Šenov**

**IČO:00480517**

**5. Osoby přítomné na místě kontroly:**

~~**kontrolovaná osoba** (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající /jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu):~~

~~**povinná osoba** (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu~~

TELEFON  
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO  
71009183

FAX  
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY  
8p3ai7n

e-mail  
e-podatelna@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210  
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610  
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510  
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310  
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

**6. Kontrola zahájena dne:** 17.10.2018 v 9.00 hodin.

**úkonem:** odběrem vzorku pitné vody

### 7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v

- o Zákoně č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- o Vyhlášce MZ č. 252/2004Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

**8. Vzorky odebrány:** ~~ne~~ **ano** (č. protokolu o odběru vzorků KHSUL 49656/2018)

**Poučení:** Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

### 9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Obdržení protokolu o zkoušce pitné vody:

- **č.112543/2018 - Velký Šenov, DPS Leopoldova č.p. 583** - zasedací místnost - kuchyňka - dřez - vodovodní baterie vystavený dne 23.10.2018 Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem vedeného pod č.j. KHSUL51123/2018

**den jeho provedení:** 25.10.2018

### 10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

- Dne 17.10.2018 byl proveden odběr vzorků pitné vody na odběrovém místě **Velký Šenov, DPS Leopoldova č.p. 583** - zasedací místnost - kuchyňka - dřez - vodovodní baterie, při odběru byla přítomna vedoucí DPS Mgr. Hana Andělová

- Toto odběrové místo je napojeno na vodovodní řad ve správě Střediska bytového a místního hospodářství města Velký Šenov, Šluknovská 46, 407 78 Velký Šenov, IČO:00480517

- Odběr pitné vody provedl výše jmenovaný pověřený zaměstnanec Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

- Na místě byly stanoveny hodnoty volného chloru, pH, teploty vody, chuť a pach (tyto hodnoty byly zaznamenány do odběrového protokolu Zdravotního ústavu vedeného pod č.j. KHSUL49656/2018

- Dne 25.10.2018 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem protokol o zkoušce pitné vody č. 112543/2018. Z tohoto protokolu vyplývá, že byl proveden krácený rozbor vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

- **Hodnocení výsledku rozboru vody** dle vyhlášky č. 252/2004Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů:

**Protokol o zkoušce č. 112543/2018** - odběrové místo - **Velký Šenov, DPS Leopoldova č.p. 583** - zasedací místnost - kuchyňka - dřez - vodovodní baterie prokázal, že odebraný vzorek vody v hodnocených ukazatelích **vyhovuje** ve všech stanovených ukazatelích.

str.3 protokolu o kontrole Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č.j. KHSUL 53208/2018

**11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:-----**

**12. Poučení:**

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

b) ~~Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Lhůta pro posouzení námitek vedoucím kontrolní skupiny nebo kontrolujícími činí 3 dny ode dne doručení námitek.~~

**13. Protokol vyhotoven dne:** 6.11.2018 v 13.36 hodin.

**14. Protokol obsahuje** (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 3 stránky + příloha (protokol o zkoušce č.112543/2018)

Protokol byl vyhotoven v 2 stejnopisech.

**15. Podpisy kontrolujících:**

Lenka Střelková



Krajská hygienická stanice  
Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
Hygiena obecná a komunální  
územní pracoviště Děčín (3)  
Březinova 3, 406 63 Děčín 1

**16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:**

a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly ...../uvedenou výše v bodu 5.:

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne ..... v ..... hodin

9.11.2018 10:40

MICHAL BAZDA  
ŘEDITEL  
Středisko bytového  
a místního hospodářství  
města Velkého Šenova  
Velký Šenov 46, 407 78 Velký Šenov  
IČO: 00480517, DIČ: CZ00480517

~~b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly ...../uvedenou výše v bodu 5., které byl protokol o kontrole předán namísto podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.; předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě. Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.~~

~~Dne ..... v ..... hodin~~